

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Hylliesnickarn AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 250040557 Org.nummer 556905-7614

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Stora Backegatan 15. 216 15 Malmö. Lgh 1001

Beställare Eva Larsson

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2017- Juni till 2017- Juli

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ <i>Golv</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Bostik</u>	Systembenämning <u>VTG 10</u>
■ <i>Vägg våtzone 1</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Bostik</u>	Systembenämning <u>VTV 10</u>
■ <i>Vägg våtzone 2</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Bostik</u>	Systembenämning <u>VTV 10</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2011: 26, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Avvikelse toalettrör ej korrekt avstånd ifrån vägg då befintligt rör ej gick att flytta.

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Niklas Palmér

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Stefan Pihl

Ort och datum Trelleborg 2017-08-23 Namnteckning 

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag

